

## CO-Patrone für Multifunktionstestgerät 805551



### Artikel-Nr.: 805553

Ersatz-CO-Patrone (Testfire TC3) zum Testen von Meldern mit Kohlenmonoxid-Sensoren (CO). Speziell für den IQ8Quad OTG Multisensormelder 802473 (mit CO-Sensor) geeignet. Passend für das Multifunktionstestgerät 805551.

### Allgemeine technische Daten

 Der IQ8Quad OTG Multisensormelder (CO) 802473 wird grundsätzlich entweder - mit dem Prüfgas 805584/805584.50, passend für das Rauchmeldertestgerät 805582, oder - mit 805552, passend für das Multifunktionstestgerät 805551, getestet. Der 802473 ist als Rauchmelder beim VdS zugelassen, das CO-Prüfgas wird zur zusätzlichen Auslösung der elektrochemischen CO-Gaszelle benötigt.

### Leistungsmerkmale:

- Nicht brennbarer CO-Auslösestoff
- Erzeugung von geringen CO-Mengen
- Erzeugung von CO nur während der Prüfung
- Keine Speicherung von CO unter Druck–kein Gefahrgut
- Viel höhere Ergiebigkeit im Vergleich zur Spraydose