

CO-Prüfgas für Rauchmeldertestgerät 805582



Artikel-Nr.: 805583

Prüfgas zum Testen von Kohlenmonoxid CO-Meldern. Speziell für den OTG Multisensormelder (CO) IQ8Quad 802473, passend für das Rauchmeldertestgerät 805582.

Allgemeine technische Daten

Inhalt	250 ml (je Flasche)
--------	---------------------

 Der IQ8Quad OTG Multisensormelder (CO) 802473 wird grundsätzlich entweder - mit dem Prüfgas 805584/805584.50, passend für das Rauchmeldertestgerät 805582, oder - mit 805552, passend für das Multifunktionstestgerät 805551, getestet. Der 802473 ist als Rauchmelder beim VdS zugelassen, das CO-Prüfgas wird zur zusätzlichen Auslösung der elektrochemischen CO-Gaszelle benötigt. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Gefahrgut (Aerosole/Gase, nicht entflammbar, UN1950).